

Утвержден и введен в действие
Приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 9 декабря 2013 г. N 2213-ст

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЗДУХОВОДЫ

МЕТОД ИСПЫТАНИЙ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Ventilation ducts. The test method for the fire resistance

Ventilation ducts. The test method for the fire resistance

ГОСТ Р 53299-2013

ОКС 13.220.50;
ОКП 486367

Дата введения
1 сентября 2014 года

Предисловие

1. Разработан Федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны" МЧС России (ФГБУ ВНИИПО МЧС России).
2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 "Пожарная безопасность".
3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 декабря 2013 г. N 2213-ст.
4. Взамен ГОСТ Р 53299-2009.

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 ([раздел 8](#)). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([gost.ru](#)).

Применение на добровольной основе пункта 1 обеспечивает соблюдение требований Федерального [закона](#) от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ([Приказ](#) Росстандарта от 16.04.2014 N 474).

1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт устанавливает метод испытания на огнестойкость следующих элементов конструкций:

воздуховодов (вентиляционных каналов) приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной и противодымной вентиляции, систем местных отсосов и кондиционирования воздуха, а также дымоходов различного назначения;

каналов технологической вентиляции, в том числе газоходов.

1.2. Настоящий стандарт не предназначен для проведения испытаний на огнестойкость:

вентиляционных каналов, расположенных в пустотах конструкций стен и перекрытий;

дымовых вытяжных каналов, выполненных в элементах ограждающих строительных конструкций.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

[ГОСТ 30247.0-94](#) Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие требования

[ГОСТ Р 8.585-2001](#) Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования

[ГОСТ Р 12.1.019-2009](#) Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

[ГОСТ 12.2.003-91](#) Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

[ГОСТ 6616-94](#) Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия.

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Применение на добровольной основе пункта 3 обеспечивает соблюдение требований Федерального [закона](#) от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ([Приказ](#) Росстандарта от 16.04.2014 N 474).

3. Критерии огнестойкости

3.1. Огнестойкость воздуховода определяется временем от начала нагревания испытуемой конструкции до наступления одного из предельных состояний.

3.1.1. Различаются два вида предельных состояний конструкций воздуховодов по огнестойкости:

потеря теплоизолирующей способности (I);

потеря плотности (E).

Обозначение предела огнестойкости конструкции воздуховода состоит из условных обозначений нормируемых предельных состояний и цифры, соответствующей времени достижения одного из этих состояний (первого по времени) в минутах, например:

I 120 - предел огнестойкости 120 мин по признаку потери теплоизолирующей способности;

EI 60 - предел огнестойкости 60 мин по признакам теплоизолирующей способности и потери

плотности независимо от того, какой из двух признаков достигается ранее.

Когда для конструкции нормируются (или устанавливаются) различные пределы огнестойкости по разным предельным состояниям, их обозначение состоит из двух частей, разделенных наклонной чертой, например:

E 120/I 60 - требуемый предел огнестойкости по признаку потери плотности 120 мин, а теплоизолирующей способности - 60 мин.

При различных значениях пределов огнестойкости одной и той же конструкции по разным предельным состояниям обозначение таких пределов перечисляется по убыванию.

3.1.2. Потеря теплоизолирующей способности конструкций воздуховодов характеризуется повышением температуры в среднем более чем на 140 °С или локально более чем на 180 °С на наружных поверхностях:

конструкций воздуховодов вне зоны их нагрева на расстояниях 0,05 и 1,0 м от ограждающих конструкций печи (не менее чем в четырех точках каждого сечения на указанных расстояниях);

узлов уплотнения зазоров с необогреваемой стороны в местах прохода воздуховодов через ограждения печи (не менее чем в четырех точках).

Вне зависимости от первоначальной температуры указанных поверхностей значение локальной температуры не должно превышать 220 °С в любых точках (в том числе в тех, где ожидается локальный прогрев, стыки, углы, теплопроводные включения).

3.1.3. Потеря плотности характеризуется:

образованием в узлах уплотнения зазоров в местах прохода воздуховодов через ограждения печи или в их конструкциях с необогреваемой стороны визуально обнаруживаемых сквозных трещин или сквозных отверстий, через которые проникают продукты горения или пламя;

превышением допустимых величин подсосов или утечек газа через неплотности конструкций воздуховодов.

Допустимая величина подсосов или утечек на 1 м² развернутой площади воздуховода определяется по формуле

$$Q_{\text{пр}} = 0,03152P^{0,68305}, \quad (1)$$

где $Q_{\text{пр}}$ - предельно допустимые подсосы (утечки) через неплотности конструкции воздуховода при температуре 20 °С, м³/ч;

P - разрежение (избыточное давление) во внутренней полости воздуховода по отношению к атмосферному давлению, Па.

4. Сущность метода и режимы испытаний

4.1. Сущность метода заключается в определении времени, по истечении которого наступает одно из предельных состояний конструкции воздуховода (по 3.1.1 - 3.1.3 настоящего стандарта) при ее наружном обогреве с одновременным нагружением избыточным давлением (разрежением) во внутренней полости.

4.2. Тепловое воздействие на конструкции воздуховодов осуществляется в соответствии с температурным режимом в печи и допускаемыми отклонениями температур согласно требованиям ГОСТ 30247.0.

4.3. Величина избыточного давления (разрежения) во внутренних полостях конструкций воздуховодов должна быть (300 +/- 6) Па.

4.4. С учетом специфики функционального назначения воздуховодов температурные режимы и значение величины избыточного давления (разрежения) во внутренних полостях их конструкций, указанные в 4.2, 4.3 настоящего стандарта, могут быть изменены в соответствии с технической документацией на изделие.

4.5. Режимы испытаний дымоходов и газоходов могут быть установлены в соответствии с 4.2, 4.3 при необходимой корректировке с учетом особенностей их исполнения, технических характеристик и условий эксплуатации.

5. Стендовое оборудование и измерительная аппаратура

5.1. Стенд для проведения испытаний воздуховодов состоит (в соответствии с [Приложениями Б, В](#)) из печи с внутренними размерами не менее 2,5 x 2,5 x 2,5 м, вентилятора, дросселирующего устройства и обвязки вентилятора.

Печь должна быть оборудована форсунками, работающими на жидкое топливо, и обеспечивать требуемый тепловой режим согласно [4.2](#) настоящего стандарта.

Дросселирующее устройство должно обеспечивать возможность регулирования подачи давления вентилятора для поддержания параметров работы оборудования по [4.3](#) настоящего стандарта.

5.2. Испытательный стенд подлежит оснащению средствами измерения температуры, интервалов времени, расхода газов и давлений.

5.2.1. Для измерения температуры на необогреваемых поверхностях воздуховодов, на поверхности уплотнений в проеме печи и сечении установки расходомерного устройства (обязательные [Приложения Б, В](#)) следует применять хромель-алюмелевые термоэлектрические преобразователи (ТЭП) по ГОСТ 6616 с диаметром электродов не более 0,7 мм.

5.2.2. Для измерения температуры в печи используют хромель-алюмелевые ТЭП по ГОСТ 6616 с диаметром электродов от 1,2 до 3,0 мм.

5.2.3. ТЭП в сечении установки расходомерного устройства (в соответствии с [Приложением В](#)) должен располагаться на расстоянии не более 0,2d от оси мерного участка и от расходомерного устройства, где d - диаметр мерного участка воздуховода.

5.2.4. Для регистрации измеряемых температур применяют приборы класса точности не менее 1,0 с диапазоном измерений от 0 °C до 1300 °C.

5.2.5. Для регистрации давления газовой среды используют приборы (манометры, микроманометры и т.п.) класса точности не ниже 1,0.

5.2.6. Для измерения расхода газов применяют расходомерные устройства, позволяющие измерять величины расходов, составляющие не менее 15% Q_{np} по [3.1.3](#) настоящего стандарта.

5.2.7. Конструкция расходомерного устройства должна исключать возможность образования осадков и отложений перед ним.

5.2.8. Для измерения интервалов времени используют секундомеры класса точности не менее 0,2s.

5.2.9. Расположение ТЭП, а также места отбора давления и установки расходомерного устройства принимают в соответствии с [Приложениями Б, В](#).

5.2.10. Номинальные статические характеристики и пределы допускаемых отклонений термоэлектродвижущей силы (т.э.д.с.) ТЭП по [5.2.1](#) - [5.2.2](#) настоящего стандарта должны соответствовать [ГОСТ Р 8.585](#) или индивидуальным градуировкам.

6. Подготовка к испытаниям

6.1. Испытанию на огнестойкость подлежат образцы воздуховодов, поставляемые в сборе, включая предусмотренные конструкторской документацией разработчика покрытия, термоизоляцию, узлы крепления, уплотнения и подвески.

На испытания поставляется образец воздуховода прямоугольного сечения с соотношением внутренних размеров поперечного сечения $1,5 \leq b/a \leq 2$ согласно [рисунку Б.3](#) ([Приложение Б](#)).

Длина участка образца, подлежащего нагреву (обогреваемого), должна быть не менее 2,5 м, необогреваемого - не менее 1,5 м. На длине обогреваемого участка может быть не менее двух соединений, выполненных по типовому способу (фланцевых, сварных и т.п.), на длине необогреваемого - по крайней мере, одно соединение. Обогреваемый участок должен быть заглушен с торца пластиной из того же материала, который использован для воздуховода. Присоединение заглушки осуществляется тем же способом, что и соединение звеньев воздуховода, образец которого крепится в огневой камере в соответствии с технической (конструкторской) документацией.

6.2. Образцы воздуховодов, поставленные для испытаний, должны соответствовать конструкторской документации. Степень соответствия устанавливается входным контролем.

6.3. Для проведения испытаний образец устанавливается на стенде горизонтально (в соответствии с [Приложениями Б, В](#)). Плотность вентиляционного канала, присоединяемого к испытуемому образцу, должна быть определена предварительно по величине утечек и подсосов воздуха и составлять не более 15% максимально допустимого расхода газов по [3.1.3](#) настоящего стандарта.

6.4. При предъявлении к конструкциям воздуховодов особых требований в соответствии с технической документацией можно проводить испытания при их вертикальном расположении на стенде (в соответствии с [Приложениями Б, В](#)), а также воздуховодов непрямоугольного сечения.

7. Последовательность проведения испытаний

7.1. Испытания должны выполняться при температуре окружающей среды от 0 °C до 40 °C.

7.2. Избыточное давление (разрежение) во внутренней полости образца создается подключением мерного участка вентиляционного канала, присоединяемого к образцу и нагнетательному (всасывающему) патрубку вентилятора.

Регулирование величины избыточного давления (разрежения) осуществляется дросселированием вентилятора с помощью заслонок.

7.3. Начало испытаний соответствует моменту включения форсунок печи, непосредственно перед которым включается вентилятор и регулируется величина избыточного давления (разрежения) во внутренней полости образца.

7.4. Во время испытаний регистрируют:

температуру в печи;

температуру на необогреваемых поверхностях образца и узла уплотнения мест его прохода через стенку печи;

избыточное давление (разрежение) и расход газового потока в вентиляционной системе стенда;

температуру газа в сечении установки расходомерного устройства;

момент образования сквозных трещин или отверстий с обогреваемой стороны образца и узла его уплотнения в месте прохода через ограждение печи - по появлению дыма или пламени.

Одновременно визуально контролируется состояние конструкции и узлов сочленения образца как в зоне нагрева, так и снаружи печи, наблюдается поведение узлов его крепления (подвески), регистрируются появление и характер возможных деформаций.

Измерения температур, расходов и давлений должны проводиться в интервалах не более 2 мин.

7.5. Испытания выполняют до наступления одного из предельных состояний образца по огнестойкости согласно [разделу 3](#).

8. Обработка результатов измерений

8.1. Фактические значения подсосов (утечек) через неплотности конструкций образца при температуре 20 °C определяются по формуле

$$Q_{i_{np}} = Q_i \frac{293}{t_i + 273}, \quad (2)$$

где $Q_{i_{np}}$ - утечки (подсосы) через образец в i -м измерении, приведенные к температуре газа 20 °C, м³/с;

Q_i - фактические утечки (подсосы) через образец по результатам i -го измерения, м³/с;

t_i - температура газа, измеренная в сечении расходомерного устройства, °C.

9. Оценка результатов испытаний

9.1. Огнестойкость воздуховода определяется интервалом времени до наступления одного из предельных состояний по 3.1.1 - 3.1.3.

9.2. По итогам испытания воздуховоду присваивается классификационное обозначение в соответствии с 3.1.1 настоящего стандарта, например - EI t, где t - одно из значений временного ряда 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240 мин, меньшее предела огнестойкости воздуховода или равное ему.

Применение на добровольной основе пункта 9.3 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474).

9.3. По результатам испытаний двух и более воздуховодов аналогичной конструкции с различными толщинами огнезащитного покрытия могут быть определены промежуточные значения пределов огнестойкости по потере теплоизолирующей способности в соответствии с Приложением А.

9.4. Результаты испытаний воздуховода распространяют на воздуховоды аналогичной конструкции прямоугольного и круглого сечения, если величина их гидравлического диаметра не превышает значения диаметра испытанного воздуховода более чем на 50%, а внутренние размеры их поперечного сечения (диаметр или длина большей стороны) составляют не более 1500 мм. При этом величина гидравлического диаметра должна определяться соотношением

$$D_r = \frac{4F}{\Pi}, \quad (3)$$

где F и Π - соответственно площадь и периметр проходного сечения воздуховода.

Пример записи в отчете об испытаниях: "Фактический предел огнестойкости конструкции стального воздуховода с огнезащитным покрытием из минераловатных матов толщиной 50 +/- 5 мм, изготовленного в соответствии с ТР 00-000, составляет EI 120".

10. Отчет об испытании

Отчет об испытании, составленный по рекомендуемой форме, должен содержать следующие данные:

1. Наименование организации, проводящей испытания;
2. Наименование и адрес заказчика;
3. Характеристику объекта испытаний;
4. Метод испытания (описание или ссылка);
5. Описание процедуры испытания;
6. Характеристики испытательного оборудования;
7. Результаты испытаний;
8. Оценка результатов.

11. Техника безопасности

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду ГОСТ Р 12.1.019, а не ГОСТ 12.1.019.

11.1. При испытаниях воздуховодов на огнестойкость должны соблюдаться требования безопасности и производственной санитарии согласно ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.1.019.

11.2. К испытанию допускаются лица, ознакомленные с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации испытательного стенда.

11.3. Все быстро движущиеся и врачающиеся части стендовой установки должны иметь

ограждения.

Приложение А (обязательное)

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСЧЕТНОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

A.1. Общие положения

A.1.1. Настоящая инструкция предназначена для расчета пределов огнестойкости воздуховодов различного назначения по признаку потери теплоизолирующей способности в области применения, установленной [1.1](#).

A.1.2. Расчет пределов огнестойкости следует осуществлять для воздуховодов, имеющих аналогичное испытанным конструктивное и технологическое исполнение, включая конструкцию секций и технологию узлов соединения, используемые материалы, технологии монтажа и нанесения огнезащитного покрытия, а также исполнение узла пересечения каналами ограждающих строительных конструкций.

A.1.3. Настоящая инструкция не предназначена для расчетов пределов огнестойкости воздуховодов с применением в их конструкциях терморасширяющихся и всучивающихся при тепловом воздействии материалов.

A.1.4. Результаты расчетов можно использовать при сертификации продукции.

A.2. Исходные данные

A.2.1. Расчеты выполняются для воздуховодов в соответствии с [6.1](#).

A.2.2. Конструкции воздуховодов, для которых проводится расчет, не должны превышать установленные [3.1.3](#) подсосы и утечки газа через их неплотности.

A.2.3. В качестве исходных данных для расчета принимаются результаты испытаний на огнестойкость не менее чем двух образцов конструкций вентиляционных каналов.

A.3. Расчет пределов огнестойкости вентиляционных каналов при различной толщине теплоогнезащитных покрытий

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду формула [\(A.1\)](#), а не формула [\(1\)](#).

A.3.1. Расчетное значение предела огнестойкости t , мин, конструкции воздуховода с толщиной теплоогнезащитного покрытия δ , мм (с учетом исходных данных по [A.2](#) настоящей инструкции), определяется по формуле (1):

$$t = t_1 + (\delta - \delta_1) \frac{t_2 - t_1}{\delta_2 - \delta_1}, \quad (A.1)$$

где δ_1 , δ_2 - значения толщины огнезащитного покрытия образцов конструкций воздуховодов, испытанных по настоящему стандарту, мм;

t_1 , t_2 - соответствующие фактические значения пределов огнестойкости, полученные при проведении испытаний, мин.

При этом должны соблюдаться следующие требования:

$$\delta_1 < \delta < \delta_2 \quad t_1 < t < t_2.$$

A.3.2. В качестве предела огнестойкости для рассматриваемой конструкции выбирается одно из значений временного ряда 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240 мин, меньшее расчетного значения или равное ему по А.3.1.

A.4. Расчет толщины огнезащитных покрытий, обеспечивающей требуемый предел огнестойкости воздуховода

A.4.1. Толщина огнезащитного покрытия конструкции вентиляционного канала δ , мм, соответствующая пределу огнестойкости t , мин (где t выбирается из значений временного ряда 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 мин по ГОСТ 30247.0), рассчитывается по зависимости:


$$\delta = \delta_1 + (t - t_1) \frac{\delta_2 - \delta_1}{t_2 - t_1} \pm \Delta, \quad (\text{A.2})$$

где Δ - допуск на толщину покрытия, принимаемый в соответствии с конструкторской и технологической документацией изготовителя, мм.

A.4.2. При использовании в конструкциях огнестойких воздуховодов материалов заводского изготовления (плит, матов, холстов и т.п.) толщина покрытия принимается равной ближайшему (большему или равному в пределах величины допуска) к расчетному значению толщины выпускаемой продукции.

Приложение Б
(обязательное)


СХЕМЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СТЕНДЕ



1 - печь; 2 - заглушенный торец образца;
3 - места сочленения элементов образца; 4 - испытуемый
образец воздуховода (с отверстием или без него);
5 - переходной элемент; 6 - вентилятор; ● - ТЭП,
установленные: 1 - 4 - на поверхности уплотнений
воздуховода в проеме печи; 5 - 12 - на необогреваемых


поверхностях воздуховода; 13 - 20 - в печи

Рисунок Б.1. Схема размещения горизонтальных воздуховодов на испытательном стенде




1 - печь; 2 - заглушенный торец образца;
3 - места сочленения элементов образца; 4 - испытуемый
образец воздуховода (с отверстием или без него);
5 - переходной элемент; 6 - вентилятор; • - ТЭП,
установленные: 1 - 4 - на поверхности уплотнений
воздуховода в проеме печи; 5 - 12 - на необогреваемых
поверхностях воздуховода; 13 - 20 - в печи

Рисунок Б.2. Схема размещения вертикальных воздуховодов на испытательном стенде



1 - печь; 2 - воздуховод; 3 - уплотнение места проходки воздуховода через ограждающую конструкцию печи; • - ТЭП;
a, b - внутренние размеры поперечного сечения воздуховода;
c - толщина заделки

Рисунок Б.3. Схема размещения ТЭП в узле уплотнения места проходки воздуховода через ограждающую конструкцию печи




1 - воздуховод; 2 - покрытие воздуховода; • - ТЭП;
a, b - размеры поперечного сечения воздуховода

Рисунок Б.4. Схема размещения ТЭП
на необогреваемой поверхности воздуховода

Приложение В
(обязательное)

СХЕМА
СТЕНДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



1 - печь; 2 - испытуемый образец воздуховода
 (установленный вертикально или горизонтально);
 3 - переходной элемент; 4 - микроманометр; 5 - мерный
 участок; 6 - регулирующая заслонка; 7 - воздуховоды
 обвязки вентилятора; 8 - вентилятор; 9 - расходомерная
 диафрагма; 10 - точка отбора давления в полости
 испытуемого образца; ● - ТЭП

Рисунок В.1. Схема стендового оборудования
для испытания воздуховодов на огнестойкость